


DuoZone montage




Inhoud / Contenu / Inhalt

APure Flow D380-D450				DuoZone
1	Afdichtring 150-160mm	Anneau d'étanchéité 150-160mm	Dichtungsring 150-160mm	6x
2	Verloopring 150-160mm	Joint d'étanchéité 150-160mm	Dichtungselement 150-160mm	4x
3	DuoZone klep 150-160mm	Vanne DuoZone 150-160mm	DuoZone Ventile 150-160mm	2x
4	Verloopstuk 150-160-180mm	Adapteur 150-160-180mm	Adapter 150-160-180mm	2x
5	Zonelabels	Étiquettes de Zone	Labels für Bereiche	1x
6	DuoZone montage	Montage DuoZone	DuoZone Montage	1x
7	Montagemateriaal CO2-sensor	Matériel de montage Capteur CO2	Montagematerial CO2-Sensor	2x
8	CO2-sensor	Capteur CO2	CO2-Sensor	2x
9	Handleiding CO2-sensor	Manuel Capteur CO2	Anleitung CO2-Sensor	1x


1

Montage op toestel / Montage sur l'appareil / Montage am Gerät


Label plakken / Coller l'étiquette / Label aufkleben



2





Lengte klepkabel max. 2,4 m
Longueur du câble de la vanne max. 2,4 m
Länge des Ventilkabels max. 2,4 m



1



Montage in kanaal / Montage dans un conduit / Montage im Kanal




2

Monteer de kleppen zodanig dat ze bereikbaar zijn voor service.
Montez les vannes de manière à ce qu'elles soient accessibles pour l'entretien.
Ventile so montieren, dass sie für Wartungsarbeiten zugänglich sind.

Lengte klepkabel max. 2,4 m
Longueur du câble de la vanne max. 2,4 m
Länge des Ventilkabels max. 2,4 m



3



Klepaansluiting niet verlengen.
Ne prolonger pas le raccordement de la vanne.
Ventilanschluss nicht verlängern.

4

